

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«УЖГОРОДСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ Д.Є.ЗАДОРА»  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора комунального  
закладу «Ужгородський музичний  
фаховий коледж імені Д.Є.Задора»  
Закарпатської обласної ради  
від 02 05 2025 № 23

**Інструкція № 27**

про заходи пожежної безпеки для здобувачів освіти та працівників закладу освіти

**I. Загальні положення**

1.1. Зазначена інструкція поширюється на всі навчальні, службові, допоміжні, підсобні аудиторії та інші приміщення закладу освіти встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та здобувачами освіти.

1.2. Дана інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про освіту», Правил пожежної безпеки в Україні, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці, виховання та пожежної безпеки в закладі освіти.

1.3. Відповідальність за протипожежний стан закладу покладається на особу, призначену наказом керівника закладу, що пройшла навчання з питань пожежної безпеки.

Відповідальна особа зобов'язана:

- утримувати в справному стані системи виявлення пожежі;
- розробити і затвердити план евакуації та порядок сповіщення учасників освітнього процесу на випадок виникнення пожежі;
- організувати вивчення Правил пожежної безпеки здобувачами освіти та працівниками закладу;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань з Правил пожежної безпеки;
- особисто проходити навчання і перевірку знань.

**II. Вимоги пожежної безпеки до утримання території**

2.1. До будівлі закладу має бути забезпечений вільний доступ. Місця для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм, їх не дозволяється захарашувати, використовувати для складання матеріалів. Все сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені місця.

2.2. Територія біля закладу повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до приміщення.

2.3. На території закладу на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежно-рятувальної служби розміщення первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників).

2.4. Вимоги пожежної безпеки до утримання приміщення закладу:

2.4.1. Приміщення закладу повинно своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватися в чистоті.

2.4.2. Розміщення у приміщенні меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишитися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 метра.

2.4.3. За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

- 2.4.4. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не зашарашуватися.
- 2.4.5. Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати (у тому числі тимчасово) інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються, зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в приміщенні людей.
- 2.4.6. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди ґратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися.
- 2.4.7. Встановлювати глухі (незмінні) ґрати дозволяється в складах, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.
- 2.4.8. Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами. Усі працівники, студенти закладу повинні вміти користуватися вогнегасниками.
- 2.4.9. Підвали та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів), забороняється застосування для утеплення приміщень легкозаймистих матеріалів.
- 2.4.10. Двері підвальних приміщень, технічних поверхів, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях приміщень повинно бути вказано місцезнаходження ключів від них, доступних для отримання у будь-який час доби.
- 2.4.11. Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акту.
- 2.4.12. Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери (ПК), слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. ПК після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромережі.
- 2.4.13. У приміщеннях закладу забороняється прибирати приміщення застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.
- 2.4.14. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.
- 2.4.15. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).
- 2.4.16. Кожен евакуаційний вихід повинен мати покажчик «вихід».
- 2.4.17. Не допускається влаштовувати на шляхах евакуаційні пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей, забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі.
- 2.5. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню
- 2.5.1. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускається тільки з письмового дозволу керівника закладу або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення всіх вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт.
- 2.5.2. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт.
- 2.6. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту
- 2.6.1. Будівля та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному стані, необхідно забезпечувати такі заходи:
- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
  - матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримки і своєчасного відновлення працездатності;

- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого і чергового персоналу. Організація, яка здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинна мати ліцензію на право виконання цих робіт.

#### 2.7. Утримання інженерного обладнання

2.7.1. Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні експлуатуватися відповідно до ПУЕ і Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТТЕЕ). Електропроводка, розподільні пристрої різного типу, рубильники повинні монтуватися на негорючих основах.

2.7.2. Розподільні електроштити повинні періодично очищатися від пилу. Зіпсовані електроапарати та прилади, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

2.7.3. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок (запобіжників, дровових перемичок) забороняється.

2.7.4. Настільні лампи, вентилятори, телевізори, ПК, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні розетки і електрошнури.

2.7.5. Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

2.7.6. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

2.7.7. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки приладами центрального водяного опалення.

2.7.8. Під час експлуатації побутових кондиціонерів, електроприладів забороняється:

- кустарно переробляти кондиціонери;
- замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
- температура зовнішньої поверхні електричних опалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85°C. Нові підключення різних струмоприймачів (електродвигунів, нагрівальних приладів тощо) необхідно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі;
- конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло, яке їх захищає;
- обгортання електроламп, світильників, ділянок електропроводки папером, тканиною й іншими легкозаймистими матеріалами.

2.7.9. Не дозволяється:

- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
- складати горючі матеріали на відстані менше 1 метра до електроустаткування;
- використання побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбачено технологічним процесом або заборонено правилами пожежної безпеки.

2.8. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, будівлі тощо після закінчення роботи:

2.8.1. Необхідно навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, які використовувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, ПК, радіоприймачі тощо).

2.8.2. Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

### III. Обовязки та дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі дії працівників закладу, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

3.2. Працівник закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

3.2.1. негайно повідомити за телефоном 101 пожежно-рятувальну службу (при цьому чітко вказати адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду і прізвище);

3.2.2. сповістити людей про пожежу, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей та матеріальних цінностей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

3.2.3. сповістити про пожежу керівника закладу або особу, що виконує його обов'язки;

3.2.4. організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі з використанням наявних у закладі вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

3.2.5. Керівник закладу або особа, яка його заміщує, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

- перевірити, чи викликано пожежно-рятувальну службу;
- здійснювати керівництво за евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх працівників, евакуйованих з будівлі;
- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та джерел водопостачання;
- вивести за межі небезпечної зони всіх студентів, працівників та інших осіб, які не беруть участі у евакуації людей та ліквідації пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- організувати у разі необхідності відключення електропостачання, при можливості вжити заходи по недопущенню поширенню пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом;
- організувати евакуацію матеріальних цінностей з небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;

3.2.6. Після прибуття на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Розробив:

Інженер з охорони праці



Ф. Болехан

Узгоджено:

Провідний юрисконсульт



Р. Шкурко