

# АКТ

прийняття виконаних робіт з вогнезахисного оброблення

від «14» листопада 2023 р. №0005

Комісія у складі:

представника замовника робіт (голови комісії) Стегней С.Н.  
(посада, назва організації, П.І.Б.)

представника виконавця робіт Барна Й.І.  
(посада, назва організації, П.І.Б.)

представника-експерт Долинський Станіслав Едуардович, експерт органу інспектування  
(посада, назва підрозділу, П.І.Б.)

ТОВ «Український центр сертифікації «Технології безпеки», кваліфікаційний сертифікат будівельного експерта II-ї категорії з пожежної і техногенної безпеки серія АЕ № 006119

провела перевірку виконаних робіт з вогнезахисного оброблення та встановила:

1. На об'єкті: КЗ «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.С.Задора»  
(найменування та адреса об'єкта)

Закарпатської обласної ради в м.Ужгород по вул.Волошина, 13

у період з «11» листопада 2023 р. до «13» листопада 2023 р.

виконано роботи з вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій горища будівлі  
(найменування оброблених матеріалів, конструкцій, виробів)

Використано розчину ДСА-1 294,8кг., загальна площа оброблення 1474 м<sup>2</sup>  
загальна кількість використаної суміші в кг та загальна площа їх оброблення)

методом: повітряно-механічним розпиленням із застосуванням ДСА-1  
(метод вогнезахисного оброблення) (повна назва вогнезахисного засобу)

сертифікат відповідності DCS.0001493-22 дійсний до «09» жовтня 2025р.  
(серія та номер)

2. Роботи виконувались ФОП Барна Й.І., Ужгородський р-н, с.Оріховиця, вул.Гагаріна, 20  
(назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання – виконавця робіт)

ліцензія Держпожбезпеки АГ№595018 термін дії - необмежений  
(серія та номер)

згідно з регламентом робіт № 19/5/32528450/2011 від 28.11.2011р.  
(назва, номер та дата реєстрації)

та проектом проведення робіт (ППР) ВЗ-0005/010/21 від 04.10.2021р.  
(шифр, дата та назва ППР)

розробленим: ФОП Барна Й.І., Ужгородський р-н, с.Оріховиця, вул.Гагаріна, 20  
(назва та місцезнаходження суб'єкта господарювання, яким розроблено ППР)

ліцензія Держпожбезпеки АГ№595018 термін дії - необмежений  
(серія та номер)

3. Результати зовнішнього огляду об'єктів вогнезахисту щодо цілісності, надійності зчеплення (кріплення) з поверхнею об'єкта, наявності дефектів, пошкоджень

**4. Результати вимірювання товщини шару вогнезахисного покриття (заповнюється залежно від застосованого вогнезахисного засобу):**

**Для дерев'яних конструкцій (виробів)**

| № з/п | Назва та розташування конструкції (виробу) | Товщина шару (глибина просочення) вогнезахисного засобу |               | Висновки (відповідає або не відповідає) |
|-------|--|---|---------------|---|
|       |  | проектна (мм)   | фактична (мм) |   |
| 1     | 2  | 3   | 4             | 5                                       |
| 1     | Сосна брус. 200x200x6000                   | 1   | 1,02          | Відповідає                              |
| 2     | Сосна брус. 150x70x6000                    | 1   | 1,02          | Відповідає                              |
| 3     | Сосна брус. 50x30x6000                     | 1   | 1,02          | Відповідає                              |
| 4     | Сосна брус. 50x70x6000                     | 1   | 1,02          | Відповідає                              |

**Висновок комісії:**

Роботи з вогнезахисного оброблення виконані у відповідності до вищезазначених ППР та Регламенту, порушення вимог нормативно-правових актів нормативно-технічної документації не встановлено.

Роботи вважаються прийнятими з «14» листопада 2023 р.

Строк експлуатації вогнезахисту до «14» листопада 2025 р.

**Перелік документів, що додаються до цього акта:**

- Обовязкові:
    - копія проекту проведення робіт з вогнезахисного оброблення та експертного висновку;
    - копія ліцензій на право виконання робіт з вогнезахисного оброблення;
    - копія сертифіката відповідності на вогнезахисний засіб;
  - За потреби:
    - акт визначення вологості деревини (для вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій та виробів);
    - акт визначення точки роси (для металевих та залізобетонних конструкцій);
    - акт огляду прихованих робіт (за наявності прихованих робіт);
    - акт визначення опору ізоляції (для вогнезахисного оброблення кабелів);
- Копія протоколу лабораторних випробувань вогнезахисту.

**Представник замовника робіт:**

М.П.



*Стегней*  
(підпис)

**С.Н.Стегней**  
(прізвище та ініціали)

**Представник виконавця робіт:**

М.П.

*Барна*  
(підпис)



**Й.І.Барна**  
(прізвище та ініціали)

**Представник-експерт:**

М.П.



**С.Е.Долинський**  
(прізвище та ініціали)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗИ  
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 006119

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ**  
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),  
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури  
Експерт

(найменування професії)

Долинський Станіслав Едуардович

Виданий про те, що

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний II категорії з пожежної і техногенної безпеки

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(рішенням \_\_\_\_\_ відповідної \_\_\_\_\_ секції Комісії  
від \_\_\_\_\_ 10.06.2021 № 93 \_\_\_\_\_, затвердженням президією  
Комісії \_\_\_\_\_ 10.06.2021 № 93 \_\_\_\_\_).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб \_\_\_\_\_ 10.06 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року  
за № \_\_\_\_\_ 5427 \_\_\_\_\_.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження (інспектування) будівель і споруд у частині забезпечення дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).

Дата видачі \_\_\_\_\_ 10.06 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



*(Handwritten signature)*

Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)





НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З АКРЕДИТАЦІЇ

## АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ



Зареєстрований у Реєстрі  
07 квітня 2021 року  
за № 70207, тип А  
дійсний до 06 квітня 2026 року

Дата первинної акредитації: 07 квітня 2021 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ ЦИМ ЗАСВІДЧУЄ  
КОМПЕТЕНТНІСТЬ

органу з інспектування **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ  
«ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ»**

Місцезнаходження юридичної особи: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 21/30, оф. 48

Місцезнаходження ООВ: 04214, м. Київ, вул. Північна, 3, оф. 1

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Код ЄДРПОУ)

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT;  
ISO/IEC 17020:2012, IDT) В СФЕРІ ІНСПЕКТУВАННЯ:

систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням, централізованого пожежного спостереження, диспетчеризації систем протипожежного захисту, автоматичних (автономних) систем пожежогасіння, систем протидимного захисту, внутрішнього протипожежного водопроводу, вогнезахисту, блискавкозахисту, елементів протипожежних перешкод.

Сфера акредитації визначена додатком до цього атестата.

Додаток є невід'ємною частиною цього атестата і складається з 05 аркушів.

В.о. директора

Сергій ПОПИК

м. Київ, 01133, вул. Генерала Алмазова, 18/7

Зареєстровано у журналі обліку за № 1264 А

НААУ є підписантом: 1) Угоди EA BIA у сферах «Випробування», «Калібрування», «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту» та «Медичні лабораторії»; 2) Угоди ILAC MRA у сферах «Випробування», «Калібрування» та «Медичні лабораторії»; 3) Угоди IAF MLA у сферах «Сертифікація персоналу», «Сертифікація систем менеджменту».